

关于中海油广东销售有限公司北山加油站 环境影响报告表的审批批复

广州市海珠区官洲街北山经济联合社、中海油广东销售有限公司：

你单位《建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及有关申报资料收悉。中海油广东销售有限公司北山加油站位于广东广州海珠区官洲街道新滘东路北山预留用地（北山3），占地面积4847m²，站房建筑面积为235.62m²（共两层），罩棚建筑面积264.38m²，配置了4台六枪潜油泵型加油机，3个30m³埋地汽油罐（1个98#汽油、1个95#汽油、一个92#汽油），1个30m³埋地柴油罐（0#柴油），油罐总容积为120m³，折算容积为105m³。项目主要从事92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油的销售，年销售92#汽油1800吨、95#汽油600吨、98#汽油400吨、0#柴油300吨。经研究，我局作出审批决定如下：

一、《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境对策措施的前提下，该项目产生的不良环境影响能够得到有效控制，从生态环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》评价结论。

二、项目须加强施工期环境管理，将环境保护设施建设纳入

施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，严格执行《广州市大气污染防治规定》和《广州市环境噪声污染防治规定》等有关规定，避免污水、扬尘、噪声产生不良环境影响。落实施工期废水、废气、固体废物、噪声等方面的治理工作，严禁在中午 12:00~14:00 和夜间 22:00~6:00 期间作业。

三、项目污水排入市政管网前应经过相应预处理，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）相应标准后进入市政管网，排水按雨污分流排水体制设计和实施，严禁雨、污管道混接，污水均排入市政污水管网，纳入沥滘污水处理厂处理。

四、落实地下油罐防渗改造工作，根据相关标准和规范的要求，做好地下油罐防渗建设，确保防渗效果达标。

五、营运期项目产生的非甲烷总烃经回收装置回收处理后无组织排放，外排非甲烷总烃、加油站油气回收管线液阻最大压力限值、油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求；厂区内执行《固体污染源挥发性有机物综合排放控制标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。厂界臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 厂界新改扩建二级标准限值要求。

六、落实加气设备、风机等的噪声治理设施，根据情况采取围蔽隔音、减振等措施，减少其对周围环境的影响。项目边界噪声及结构传播固定设备室内噪声排放应当符合《工业企业厂界环

境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准限值的要求。

七、加强固体废物存储、处置管理。经营过程中产生的危险废物应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置危险废物存储区，并交有资质单位处理，危险废物的运输、转移执行联单管理制度；生活垃圾等固体废弃物应当分类收集、妥善处置。

八、本批复只作为项目符合生态环境保护有关法律法规要求可以建设的依据。涉及场地使用功能、构筑物合法性、消防等其他行政主管部门要求的，请到相关部门办理手续。

九、本项目必须按照环评文件及批复的要求，配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，其构筑物应当到有管理权限的部门办理有关手续。

十、涉及树木保护的相关工作，应严格按照《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林规字〔2022〕1号）有关要求执行。

十一、项目竣工后，建设单位应当按照国家生态环境行政主管部门规定的标准和程序，以及《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》的要求，对配套建设的环境保护设施进行验收。环境保护设施经验收合格后，项目方可投入生产或者使用。

十二、如不服上述行政许可决定，可在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公

室窗口（地址:广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话:020-83555988）；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024 年 1 月 25 日

公开方式：主动公开