

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州恒运企业集团股份有限公司

报出日期：2016年4月11日

表 1 基础信息

单位名称	组织机构代码	法定代表人	生产地址	联系方式	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模
广州恒运企业集团股份有限公司	91440101231215412L	郭晓光	广州市开发区西基路 8 号	82068313	广州恒运企业集团股份有限公司是以发电和供热为主的燃煤发电企业，位于萝岗区西基路 8 号，成立于 1992 年 11 月，环保审批手续齐全，废气国控单位。我公司现有两台 210MW 燃煤发电机组（#6、#7 机组），2015 年上网电量为 13.9 亿千瓦时，供热量为 16.6 万吨。

表 2-1 上年污水及污染物排放信息

排放口数量 (个)	1	排放口名称	西口	(排放口 2 名称) 无	(排放口 3 名称) 无	(排放口 4 名称) 无	无			
年度污水排放量(万吨)	7.3	其中	直接排入海量(万吨)	0	直接排入江河湖库量(万吨)	0	排入城市管网量(万吨)	7.3	其他去向量(万吨)	0
污染物名称	污染物排放标准	年度平均排放浓度 (毫克/升)	年度核定排放量							
			合计	达标排放量	超标排放量					
化学需氧量	500	10.65	0.8	0.8	0					

表 2-2 上年废气及污染物排放信息

排放口数量 (个)	1	其中工艺废气排放口数量 (个)	0	其中燃烧废气 排放口数量(个)	1
年度废气排放量 (万标立方米)	665133	其中工艺废气排放量 (万标立方米)	0	其中燃烧废气排放量 (万标立方米)	665133
污染物名称	污染物排放标准 (毫克/立方米)	年度平均排放浓度 (毫克/立方米)	核定排放量(吨)		
			合计	达标排放量	超标排放量
二氧化硫	50	16.36	102.36	102.36	0
氮氧化物	100	42.16	245.22	245.22	0
烟尘	20	6.46	42.01	42.01	0

表 2-3 上年固废污染物处置信息

单位：吨

固废污染物名称	年度产生量	本单位内处置		外单位处置		贮存量	累计 贮存量	是否 办理转移联单
		处置量	处置方式	处置量	处置方式			
粉煤灰	113575	0	-	113575	综合利用	0	0	否
锅炉渣	17286	0	-	17286	综合利用	0	0	否
脱硫石膏	22497	0	-	22497	综合利用	0	0	否
脱硫废水处理污泥	137	0	-	137	综合利用	0	0	是
废矿物油	7.2	0	-	7.2	综合利用	0	0	是
废催化剂	115.11	0	-	115.11	综合利用	0	0	是

表 2-4 核技术利用项目信息

项目名称	活动种类	项目类型	备注
无			

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用；

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表 3 防治污染设施建设和运行情况

防治污染设施名称	投入使用日期	污染类别	处理工艺	平均日处理能力
脱硫系统	2010年3月	废气	石灰石-石膏湿法脱硫	1585703
脱硝系统	2010年6月	废气	LNB+SCR	1585703
除尘系统	#6 机组: 2003年11月 #7 机组: 2002年6月	废气	电除尘	1585703

备注: 1. 污染类别: 污水/废气/固体废物;

2. 计量单位: 设计处理能力---污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);

表 4 建设项目环境影响评价情况

建设项目名称	主要建设内容	环评审 批部门	环评批复文 号	环评批复时间	竣工环保验 收审批部门	竣工环保验收 审批文号	竣工环保验收审 批时间
广州恒运集团公司恒运 热电(C厂)680T/H锅炉 改造及脱硫工程项目	680吨/时锅炉(#6锅 炉)改造工程及配套 脱硫工程	广州市 环保局	穗环管影 (2002)010 号	2002年1月11日	广州市环保 局	穗环管验 (2005)13号	2005年1月28日
广州恒运集团公司“以大 代小”(1×210MW)热电 技改工程	新建一台210MW燃煤 发电供热机组(#7机 组),配套脱硫工程	广州市 环保局	穗环管影 (2000)387 号	2000年10月15日	广州市环保 局	穗环管验 (2003)066 号	2003年3月10日
广州恒运热电(C)厂有 限责任公司脱硫环保技 改工程	#6、7机组脱硫系统 改为两炉一塔石灰石 石膏湿法脱硫	广州市 环保局	穗环管影 (2008)359 号	2008年9月4日	广州市环保 局	穗环管验 (2010)70号	2010年7月16日
广州恒运热电(C)厂有 限责任公司烟气脱硝技 改工程	#6、7机组烟气脱硝 工程	广州市 环保局	穗环管影 (2010)32 号	2010年4月16日	广州市环保 局	穗环管验 (2011)3号	2011年1月5日
广州恒运企业集团股份 有限公司烟气脱硫、脱硝 和除尘升级改造工程	#6、7机组烟气脱硫、 脱硝和除尘改造	广州市 开发区 环保局	穗开环影字 (2015)65 号	2015年3月26日	广州市开发 区环保局	穗环开验字 (2015)78号	2015年6月24日

表 6 环境应急信息

环境风险防范工作开展情况	突发环境事件应急预案	突发环境事件应急演练情况	突发环境事件发生及处置情况	落实整改要求情况
<p>根据环境应急管理的要求，我司积极推进环境风险评估和环境应急预案的备案工作。目前，各项评估报告和应急预案通过了广东省环境科学学会组织的评估，并已报广东省环保厅、广州市环保局、广州开发区环保局备案。</p>	<p>我司编制有广州恒运集团公司企业标准《突发事件综合应急预案》、《突发环境事件应急预案》。相关责任人和应急组织机构职责分工明确，应急设施、设备和材料储备充足，各项应急处理程序完善，并定期组织演练。</p>	<p>我司定期开展突发事件应急演练，演练完毕后有书面总结，对演练中发现的问题有相应的意见、建议和改进措施。根据公司《生产安全事故应急预案演习总体规划（2013年-2017年）》安排，2015年10月-12月公司组织5组共85人参加液氨泄漏应急预案的桌面演练竞赛活动。通过此形式，大大提高了公司应急人员学习应急救援预案和掌握应急救援技能的积极性和自觉性，有效促进公司应急队伍抢险救援能力和水平，收到了良好的效果。2015年，我司组织集团范围内安全大检查4次，防雷、防汛、防台等各类专项检查4次。公司历来高度重视培训工作，2015年10月，公司组织了300人参加了应急预案培训；2015年6月，共举行了10次</p>	<p>目前为止我司未发生突发环境事件。</p>	<p>2015年通过突发环境事件应急演练和安全大检查共发现安全生产隐患224项，截止到目前已全部完成整改，整改完成率100%。</p>

		反事故演练：2015年8月举行了恒运大厦消防演习和隔墙路南输油管线沿线单位联合演习。		
--	--	--	--	--

注：如不够填写，可另加附页。